



의뢰 시험 성적서

제 2201487 호

1. 신청인

- 업체명 : 케이에스벽지(KS벽지)
- 주소 : 경기도 이천시 장호원읍 서동대로 8798-50

2. 시료명 : KS벽지 F단위

3. 접수일자 및 접수번호 : 2022. 4. 21. / 제2201487호

4. 시험결과

시험항목	시험기준	시험결과			비고
		1	2	3	
45도 연소 시험	잔염시간	3초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	잔신시간	5초 이내	0.0초	0.0초	0.0초
	탄화면적	30 cm ² 이내	20.4 cm ²	21.8 cm ²	23.0 cm ²
	탄화길이	20 cm 이내	5.6 cm	5.8 cm	6.1 cm
	접염횟수	3 회 이상	해당 없음		

용도 : 자체참고용(본 의뢰시험성적서는 소방설비완비증명용으로 사용할 수 없습니다.)

시험조건 : 온도 (20.0 ± 15.0) °C, 습도 (50 ± 30) % R.H.

시험방법 : 방염성능기준(소방청고시 제2021-7호) 제6조

5. 시험담당자 : 시험인증부 김원석 (연락처 : 031-289-2989)

2022년 4월 27일

한국소방산업기술원



- 비고 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 대한 결과이며, 시료의 명칭은 의뢰자가 제시한 것입니다.
2. 이 시험성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 시험성적의 유효기간은 최초 발급된 날로부터 1년으로 한다.